

Etablissements de lecture publique d'un territoire de 5 000 habitants

(entre 4 000 et 6 000 habitants)

(référence 2020 d'après des statistiques nationales datant de 2018) voir pièce jointe.

Moyennes statistiques nationales

Nombre d'emplois salariés : 2,5 (dont ETP 2,1) médiane à 2

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire : 18 heures

Le fonds de livres : en moyenne 12 800 volumes

+ 840 documents sonores

+ 480 vidéos

Acquisitions dépenses en achats : entre 10 000 € et 11 000 €

Dont 710 livres ; 50 vidéos ; 30 documents sonores

Nombre d'inscrits qui empruntent : 720 soit 15% population

Nombre de prêts 21 310

Dont nombre de prêts de livres : 17 470

Locaux : en moyenne : 320 m2 de surface utile

Nombre de places assises : 30 places

Compléments : évaluations pour la bibliothèque « Clos Pichat

telle quelle est prévue par le projet de la commune de Val d'Oingt 2024.

Les normes : Une tablette de rayonnages pleine, avec ses 92 cm de long comprend 30 volumes. Un élément de 5 tablettes peut recevoir 150 volumes, moins une marge de 20% d'espace libre pour le rangement = 120 volumes.

Pour 12 500 volumes (= moyenne nationale des bibliothèques des communes équivalentes), il faudrait 100 éléments simple face.

Sur ses plans, l'architecte en a dessiné : **9** à l'espace informatique ; **16** à l'espace adultes ; **12** dans le hall ; (7 à l'espace enfants qui n'auront que 4 tablettes au lieu de 5, soit équivalent à **5** éléments). Total : **42** éléments simple face. A déduire 4 éléments

Evaluations d'après PROJET-RDJ PC-39-40 Val d'Oingt du 15-12-2023- moyennes nationales- et catalogues de fabricants- Marie-France Rochard – 26 mai 2024

pour les revues : resteraient 38 éléments de 5 tablettes. Si 10 éléments du hall sont sur roulettes, il y aura un étage de moins donc enlever 10 tablettes soit 2 éléments.

Resteraient **36 éléments installés dans la nouvelle bibliothèque pour ranger les ouvrages et albums.**

En estimant que les bandes dessinées et les documents vidéos, tiendront dans les 7 bacs doubles de l'espace adulte et les 5 bacs doubles de l'espace enfants.

Mais problème supplémentaire : l'architecte n'a pas tenu compte des normes des constructeurs de rayonnages spécialisés : chaque tablette devrait avoir 92 cm de long et 30 cm de profondeur. **Celles qui sont dessinées sur les plans mesurent entre 63 et 70 cm de long et 20 cm de profondeur, soit 25 % de moins de capacité en longueur.**

La capacité de la bibliothèque future serait de $36 \times 75\% = 27$ éléments.

27 éléments seraient disponibles

au lieu des 100 éléments nécessaires

dans la bibliothèque d'une commune équivalente en population.

Quant aux places assises, il n'y aura pas de salle de lecture avec des tables.

Ici : les 3 fauteuils du hall+ les 4 sièges de l'espace numérique,

+ une dizaine de sièges répartis ailleurs

Sont loin d'atteindre les 30 places assises nécessaires.

Pour les personnels salariés, les 1,5 postes prévus à Val d'Oingt, ne sont pas si loin des 2,1 en moyenne nationale.

Le problème est bien celui des m2 disponibles et de l'absence de salle de travail ou de lecture pour les différentes catégories d'utilisateurs.

Absence aussi de salle de travail et de locaux de rangement pour les personnels.

Quelles seraient les possibilités d'extension ?

Aucune pouvant répondre aux conditions d'accessibilité. Il y aura toujours l'équivalent d'un étage à franchir entre le niveau de l'entrée de la future bibliothèque au rez-de-jardin /sous-sol et le rez-de-chaussée de la maison principale. NB : Les 19 m2 occupés à l'étage du chalet, par la Bibliothèque populaire ne sont ni la cause, ni la solution.

Evaluations d'après PROJET-RDJ PC-39-40 Val d'Oingt du 15-12-2023- moyennes nationales- et catalogues de fabricants- Marie-France Rochard – 26 mai 2024